

ブロック塀等設置計画・工事状況報告書

年 月 日

仙台市建築主事 又は 指定確認検査機関 様

報告者（建築主）住 所
氏 名

下記建築物の敷地について、仙台市建築基準法施行細則第3条の3の規定により、ブロック塀等設置計画・工事状況報告書を提出します。なお、この報告書に記載の事項は事実と相違ありません。

| | | | | | |
|------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| 作成者 | 工事監理者 | () 建築士 (大臣・知事) 登録第 _____ 号 | () 建築士事務所 () 登録第 _____ 号 | Tel _____ | _____ |
| | | 住 所 氏 名 | | | |
| | 工事施工者 | 施工者名 住 所 代 表 者 | 建設業許可 (特定・一般) 第 _____ 号 | Tel _____ | _____ |
| | 設 計 者 | () 建築士 (大臣・知事) 登録第 _____ 号 | () 建築士事務所 () 登録第 _____ 号 | Tel _____ | _____ |
| | 建 築 主 | 住 所 氏 名 | | | |
| 建物概要 | 建築確認 | _____ 年 _____ 月 _____ 日 | | 第 _____ 号 | |
| | 敷地の位置 | 仙台市 _____ 区 | | | |
| | 敷地面積 | _____ m ² | | | |
| | 用 途 | 一戸建ての住宅・共同住宅・その他 (_____) | | | |
| | 工事種別 | 新築・増築・その他 (_____) | 構 造 | W・RC・S・SRC・その他 (_____) | |

建築物に付属する塀・門柱計画の有無を下表□欄でチェックして下さい。

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | A. 補強コンクリートブロック造の塀等を設置します。 |
| <input type="checkbox"/> | B. 組積造の塀等を設置します。 |

※ 塀等の工事中又は終了している場合は①に記載し、計画中の場合は②をご覧ください。

① 建築物に付属する塀等が工事中か終了した場合、下表□欄でチェックして下さい。

| | | 確 認 事 項 | | | 確 認 事 項 |
|--|--------------|--|----------------------------|------|--|
| 補強 コン クリ ート ブ ロ ッ ク 塀 等 | 共通事項 | <input type="checkbox"/> 高さ 2.2m 以下 <input type="checkbox"/> 壁の厚さ 15cm 以上 (高さ 2m 以下の塀は 10cm 以上) <input type="checkbox"/> 壁頂及び基礎に、 横に径 9mm 以上の鉄筋 <input type="checkbox"/> 壁の端部及び隅角部に、 縦に径 9mm 以上の鉄筋 <input type="checkbox"/> 壁内に、径 9mm 以上の鉄筋を 縦横に 80cm 以下の間隔で配置 <input type="checkbox"/> 壁頂・基礎・壁内の鉄筋の末端は かぎ状に折り曲げ <input type="checkbox"/> 縦筋は、壁頂・基礎の横筋に かぎ掛け定着 <input type="checkbox"/> 横筋は縦筋に かぎ掛け定着 <input type="checkbox"/> ただし書き：縦筋を径の 40 倍以上基 礎に定着 (かぎ掛け定着なしの場合) | 組 積 造 の 塀 等 | 共通事項 | <input type="checkbox"/> 高さ 1.2m 以下 <input type="checkbox"/> 各部分の壁の厚さはその部分から 壁頂までの垂直距離の 1/10 以上 <input type="checkbox"/> 塀の長さ 4m 以下ごとに、 木造以外で造られた控壁 <input type="checkbox"/> 控壁はその部分における壁厚 1.5 倍以上壁面から突出 <input type="checkbox"/> ただし書き：その部分における壁 の厚さが壁頂までの垂直距離の 1.5/10 以上 <input type="checkbox"/> 基礎の根入れの深さは 20cm 以上 |
| | 高さ 1.2m 超 | <input type="checkbox"/> 塀長さ 3.4m 以下ごとに、 径 9mm 以上の鉄筋を配置した控壁 <input type="checkbox"/> 控壁は基礎の部分において壁面から 塀高さの 1/5 以上突出 <input type="checkbox"/> 基礎の丈は 35cm 以上 <input type="checkbox"/> 基礎の根入れの深さは 30 cm 以上 | | | |

② 建築物に付属する塀等を計画中の場合、上記表の確認事項を遵守し工事を行ってください。

【注意】

※ ブロック塀等の工事を行った場合、工事の各工程が分かる写真を建築主に渡して下さい。
 (写真は、使用材料、位置、寸法などが分かるものにして下さい。)